



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Тюменской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 тел. 590-564, факс 590-510 e-mail: mchs-tyumen@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ ПО УВАТСКОМУ, ВАГАЙСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
РАЙОНАМ**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

626170, с. Уват, ул. Дорожная, 4 «а», Тел./факс (34561) 2 – 81 – 42

e-mail: ond-uvat@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 6/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Демьянская средняя  
общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова»**

**Уватского муниципального района**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.).

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Уватского, Вагайского  
муниципальных районов по пожарному надзору № 6 от «16» марта 2021 года, ст. 6 Федерального  
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ГПН)

в период: «01» апреля 2021 г. с 14 час 40 мин до 16 час 40 мин.; «07» апреля 2021 г. с 13 час 00  
мин до 14 час 00 мин.; «19» апреля 2021 г. с 16 час 00 мин до 16 час 30 мин. Главным  
государственным инспектором Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному  
надзору Созоновым Владимиром Викторовичем; заместителем Главного государственного  
инспектора Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору  
Пилипчуком Анатолием Геннадьевичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

**на территории, в зданиях и помещениях** МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная  
школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района, объекты  
которого расположены по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС,  
д. 25 (МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея  
Копотилова»); Тюменская область, Уватский район, п. Першино, ул. Иртышская, д.3 (Детский  
сад «Колобок» структурное подразделение Першинской СОШ - филиал МАОУ «Демьянская  
СОШ имени гвардии матроса Андрея Копотилова»).

(наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени  
гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района Корепановой Венерой  
Николаевной, лицами ответственными за пожарную безопасность на местах

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пр ед пи сан	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушений требований пожарной	Отметка (Подпись) о выполнении

ия		безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	(указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<p>МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района, расположенная по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, 25.</p>				
1.	На дверях отделяющих лестничные клетки от коридоров первого, второго, третьего этажей здания, устройства для самозакрывания (доводчики) находится в неисправном состоянии, не обеспечивают плотное закрытие дверей.	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (далее ППР в РФ) п.29.	До 01.08.2021 года	
2.	Отсутствуют документы определяющие показатели пожарной опасности краски, нанесенной на стены в здании школы.	Основание: ППР в РФ п.25.	До 01.08.2021 года	
3.	В электрощитовой на противопожарной двери отсутствует устройство для самозакрывания (доводчик).	Основание: ППР в РФ п.24.	До 01.08.2021 года	
4.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а именно коридора на первом этаже (правое крыло) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор составляет менее 1,9 м. при ширине дверного полотна 0,90 м. (фактически ширина коридора составляет в месте сужения 1,43 м. и 1,60).	Основание: ППР в РФ п.23; ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6; СП 1.13130 2020 п.4.3.3; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СНИП 21-01-97* п.6.27).	До 01.03.2022 года	
5.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а именно коридора на первом этаже (хоз.блок, Детская школа искусств) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор составляет менее 1,8 м. при ширине дверного полотна 0,80 м. (фактически ширина коридора составляет 1,13).	Основание: ППР в РФ п.23; ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6; СП 1.13130 2020 п.4.3.3; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СНИП 21-01-97* п.6.27).	До 01.03.2022 года	
6.	Запор (замок) на двери эвакуационного выхода (хоз.блок, Детская школа искусств) не обеспечивает	Основание: ППР в РФ п. 26.	До 01.08.2021 года	

	возможность свободного открывания двери изнутри без ключа.			
7.	Подсобное помещение, переоборудованное под складское, расположенное на первом этаже здания площадью более 20м <sup>2</sup> , не отделено противопожарной преградой.	Основание: ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6; СП 4.13130.2013 п.5.6.4, п.5.1.2; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СНиП 21-01-97* п.7.4).	До 01.08.2021 года	
8.	В мастерской на противопожарной двери отсутствует устройство для самозакрывания (доводчик).	Основание: ППР в РФ п.29.	До 01.08.2021 года	
9.	План эвакуации, размещённый на втором этаже здания, школы не соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009, а также планировки здания (этажа).	Основание: ППР в РФ п.5.	До 01.08.2021 года	
10.	На втором этаже здания в интернате отсутствует план эвакуации.	Основание: ППР в РФ п.5.	До 01.08.2021 года	
11.	На дверях отделяющих лестничные клетки от коридоров первого, второго, третьего этажей, устройства для самозакрывания (доводчики) находится в неисправном состоянии, не обеспечивают плотное закрытие дверей.	Основание: ППР в РФ п.24.	До 01.08.2021 года	
12.	На противопожарной двери, отделяющей школу от интерната устройство для самозакрывания (доводчик) находится в неисправном состоянии (не обеспечивает плотное закрытие двери).	Основание: ППР в РФ п.24, п.29.	До 01.08.2021 года	
13.	Ширина эвакуационного выхода из актового зала, в котором предусмотрено нахождение более 100 человек составляет менее 1,2 метра.	Основание: ППР в РФ п.23; ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6; СП 1.13130 2020 п.4.2.19; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СНиП 21-01-97* п.6.27).	До 01.03.2022 года	
14.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а	Основание: ППР в РФ п.23; ФЗ №123 от 22.07.2008 года	До 01.03.2022 года	

	именно коридора на втором этаже (интернат) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор составляет менее 1,8 м. при ширине дверного полотна 0,80 м. (фактически ширина коридора составляет 1,68м).	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6; СП 1.13130 2020 п.4.3.3; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СНИП 21-01-97* п.6.27).	года	
15.	План эвакуации, размещённый на третьем этаже здания, школы не соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009, а также планировки здания (этажа).	Основание: ППР в РФ п.5.	До 01.08.2021 года	
16.	На двери отделяющей лестничную клетку от коридора третьего этажа, отсутствует уплотнение в притворах.	Основание: ППР в РФ п.29; СП 1.13130 2020 п.4.2.24; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СП 1.13130 2009 п.4.2.7; СНИП 21-01-97* п.6.18)	До 01.08.2021 года	
17.	Ограждения с поручнями в правом крыле здания школы, имеет высоту менее 1,2м.	Основание: ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6; СП 1.13130 2020 п.4.3.5; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СНИП 2.08.02-89* п.1.92)	До 01.08.2021 года	
18.	На противопожарных дверях, установленных в чердачном помещении, отсутствуют устройства для самозакрывания (доводчики).	Основание: ППР в РФ п.24, п.29.	До 01.08.2021 года	
19.	Не обеспечена исправность (ремонт) источников внутреннего противопожарного водоснабжения. В соответствии с актом испытания ВПВ на работоспособность, водоотдача ВПВ не соответствует требованиям нормативных документов.	Основание: ППР в РФ п.48.	До 01.03.2022 года	
20.	Программа проведения противопожарных инструктажей с работниками организации не согласована с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.	Основание: ППР в РФ п.2 Приказ МЧС России от 12.12.2007 года №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.6, п.51, п. 53.	До 01.08.2021 года	

Детский сад «Колобок» структурное подразделение Першинской СОШ - филиала МАОУ «Демьянская СОШ» имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального расположенный по адресу: Тюменская область, Уватский район, п. Першино, ул. Иртышская, д.3				
21.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Основание: ППР в РФ п.2.	До 01.08.2021 года	
22.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.	Основание: ППР в РФ п.54.	До 01.08.2021 года	
23.	На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	Основание: ППР в РФ п.54.	До 01.08.2021 года	
24.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения (освещения) складского помещения (ранее использовавшегося в качестве санитарного узла) находятся внутри склада.	Основание: ППР в РФ п.293.	До 01.03.2022 года	
25.	Отсутствуют специальные программы обучения мерам пожарной безопасности при проведении противопожарных инструктажей.	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645, п.б.	До 01.08.2021 года	
26.	Отсутствуют специальные программы обучения мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.	Основание: Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645, п.39, п.40.	До 01.08.2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*В соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль*

*ч. 12. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, -*

*влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.*

*ч. 13. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, -*

*влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.*

*ч. 14 ст. 19.5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, -*

*влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.*

Главный государственный инспектор  
Уватского, Вагайского муниципальных районов  
по пожарному надзору  
Созонов В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» 09 2021 г.



М.Л.П.\*

Заместитель Главного государственного инспектора  
Уватского, Вагайского муниципальных районов  
по пожарному надзору  
Пилипчук А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«19» 04 2021 г.



М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:  
Директор МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района Корепанова В.Н.

«19» апрель 2021 г.

  
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Корепанова Венера Николаевна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022